

Предписание № 28/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» имени Героя России Омарова Магомеда Омаровича (МБОУ «СОШ № 6» Г. КАСПИЙСКА ИМ. ОМАРОВА М.О.)
Директор Гамзатова Мадина Таймазовна,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 28 от 1 марта 2021 г. главного государственного инспектора г. Каспийск и Карабудахкентского района по пожарному надзору Гамзатов Ё.А., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 5 марта 2021 г. по 24 марта 2021 г. проведена плановая / выездная проверка Старшим дознавателем ОНД и ПР № 5 по г. Каспийск и Карабудахкентскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Исмаилов Ш.Н., на территории, в здании (-ях) и помещении(-ях) объекта защиты: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6» имени Героя России Омарова Магомеда Омаровича (МБОУ «СОШ № 6» Г. КАСПИЙСКА ИМ. ОМАРОВА М.О.), расположенном (-ых) по адресу: г. Каспийск, ул. Ленина 74, совместно с Директором Гамзатовой **Мединой** Таймазовной.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподнесения	Перечень выявленных нарушений (устранить), места их выявления	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Планы эвакуации на этажах школы не соответствуют фактическому расположению кабинетов и перегородок. (МБОУ "СОШ № 6" Г. КАСПИЙСКА ИМ. ОМАРОВА М.О.)	пункт 5 Постановления правительства РФ "Правила противопожарного режима в РФ" от 16.09.2020 г. №1479	10.02.2022	
2	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки пропитки деревянных конструкций чердака школы. (МБОУ "СОШ № 6" Г. КАСПИЙСКА ИМ. ОМАРОВА М.О.)	пункт 13 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 Правила противопожарного режима в РФ	10.02.2022	
3	На дверях путей эвакуации в поэтажных коридорах и в лестничных клетках этажей отсутствуют приспособления для samozакрывания. (МБОУ "СОШ № 6" Г. КАСПИЙСКА ИМ. ОМАРОВА М.О.)	подпункт "Г" пункт 27 ППР РФ №1479 от 16.09.2020 г. Правила противопожарного режима в РФ	10.02.2022	
4	Не организованы эксплуатационные испытания не реже 1 раза в 5 лет наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации школьников.	подпункт "Б" пункт 17 ППР РФ №1479 от 16.09.2020 г. Правила противопожарного режима в	10.02.2022	

	(МБОУ "СОШ № 6" Г. КАСПИЙСКА ИМ. ОМАРОВА М.О.)	РФ	
5	В месте установки приемно - контрольного прибора не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты с указанием линии связи пожарной сигнализации. (МБОУ "СОШ № 6" Г. КАСПИЙСКА ИМ. ОМАРОВА М.О.)	пункт 10 ППР РФ №1479 от 16.09.2020 г. Правила противопожарного режима в РФ	10.02.2022
6	Схема чертежа проектной документации не соответствует фактической установке пожарных извещателей в школе. (МБОУ "СОШ № 6" Г. КАСПИЙСКА ИМ. ОМАРОВА М.О.)	подпункт "О" пункта 16 ППР РФ №1479 от 16.09.2020 г. Правила противопожарного режима в РФ	10.02.2022
7	Автоматическая пожарная сигнализация на момент проверки частично находится в неисправном состоянии. (МБОУ "СОШ № 6" Г. КАСПИЙСКА ИМ. ОМАРОВА М.О.)	пункт 54 ППР РФ №1479 от 16.09.2020 г. Правила противопожарного режима в РФ	10.02.2022
8	Допускается устройство порогов на путях эвакуации 1 этажа. (МБОУ "СОШ № 6" Г. КАСПИЙСКА ИМ. ОМАРОВА М.О.)	подпункт "А" пункта 27 ППР РФ №1479 от 16.09.2020г Правила противопожарного режима в РФ	10.02.2022
9	Директором школы не определены сроки проведения работ по очистке вентиляционных систем в школе, с составлением соответствующего акта не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации. (МБОУ "СОШ № 6" Г. КАСПИЙСКА ИМ. ОМАРОВА М.О.)	пункт 43 ППР РФ №1479 от 16.09.2020 Правила противопожарного режима в РФ	10.02.2022

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные властью, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

(подпись)
М.П.

Старший дознаватель ОНД и ПР № 5 по г. Каспийск и Карабудахкентскому району УНД и ПР
ГУ МЧС России по Республике Дагестан
Исмаилов Ш.Н.

«24» марта 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор Гамзатова Мадина Таймазовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«24» марта 2021 г.

Пометка об отказе получения предписания для исполнения: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Предписание для исполнения направлено заказным письмом по почте с уведомлением _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575787

Владелец Гамзатова Мадина Таймазовна

Действителен с 15.03.2021 по 15.03.2022